



Erläuterungen

-  Bestand Nachbarbebauung
-  Bestand Anger 55 / 56 (Abbruch nicht dargestellt)
-  Neubau bzw. neuerrichtete Bauteile Anger 55 / 56
-  notwendiger Treppenraum (§ 33 ThürBO)
-  Aufzugsschacht (§ 37 ThürBO)
-  Nutzungseinheit 1 (Gewerbe 1)
-  Nutzungseinheit 2 (Gewerbe 2, Esprit)
-  Nutzungseinheit 3 (Gewerbe 3)
  
- F90-A** feuerbeständig (Feuerwiderstandsklasse F 90 und aus nichtbrennbaren Baustoffen)
- F90-AB** feuerbeständig (Feuerwiderstandsklasse F 90 und in den wesentlichen Teilen aus nichtbrennbaren Baustoffen)
- F90-A+M** in der Bauart von Brandwänden, feuerbeständig auch unter zusätzlicher mechanischer Belastung (Feuerwiderstandsklasse F 90 und aus nichtbrennbaren Baustoffen)
- T 30** Abschluss von Öffnungen (Tür), feuerhemmend und selbstschließend
- T 30 RS** Abschluss von Öffnungen (Tür), feuerhemmend und selbstschließend, mit Rauchschutzfunktion
- G60** hochfeuerhemmende Verglasung (Feuerwiderstandsklasse F60, strahlungsdurchlässig)
- F30** feuerhemmende Verglasung (Feuerwiderstandsklasse F30, strahlungsundurchlässig)
-  Flucht- und Rettungsweg mit Richtungsangabe
-  Kennzeichnung von Flucht- und Rettungswegen nach DIN 4844
-  Entrauchung
-  Räume mit Rauchmeldern, (Bauart, Anzahl und Standort sind gesondert zu planen)
-  Auslösestelle für Rauch- und Wärmeabzug (RWA)
-  Feuerwehrbedienfeld
-  Feuerwehrschiüsseldepot
-  Freischaltelement
-  Blitzleuchte

Vorhaben / Auftraggeber  
**Hochtief Construction AG**  
**Erfurt, Anger 55/56**

Brandschutzkonzept, Stand 07.03.2005

Brandschutzkonzept  
 Dr. Ing. Architekt A. Spindler  
 Webergasse 7 99084 Erfurt  
 Tel. 0361 / 5518768 Fax 0361 / 5518769  
 Alle Rechte an dieser Zeichnung beim Verfasser. Mißbrauch verpflichtet zu Schadensersatz!

Darstellung  
**Brandschutzkonzept**  
 Grundriss Erdgeschoss  
 M 1:200

Blatt  
**2**