DECKENABSTELLUNG BEI
STAHLBETONWANNE

BITTE STATIK, ZUSATZBAUBESCHREIBUNG UND NACHTRÄGE BEACHTEN!

RASENMULDE
zum Entwässerungsgraben

RW DN 100

MD 15/15 für GW OK=UKRD

SDD 15/18

KUNSTSTOFFKELLERFENSTER ISOLIERVERGLAST SCHÖCK-LICHTSCHACHT

STAHLBETON-RINGBALKEN NACH STATIK !

PVC DN 150 1% Gef.

PVC DN 125 1% Gef.

Kernbohrung für DD Abgasrohr Therme (Abstimmung mit EG)

STURZ 12.5 cm

HT DN 70

OK

MD 20/20 OK=OKFFB

KELLER 4
▽ - 2.47
▼ - 2.60
FEUCHT. ISOL.
SCHW. ESTRICH
ESTRICHBEW.

DIELE
▽ - 2.47
▼ - 2.60
FEUCHT. ISOL.
SCHW. ESTRICH
ESTRICHBEW.
CV-BELAG

DD 44/44

3 cm Isover 73 T

STECKDOSEN UND LICHTSCH. VON DIELE AUS VERLEGT

einen Anschlußstutzen für späteres Anschließen von HK vorsehen

KELLER 1
▽ - 2.47
▼ - 2.60
FEUCHT. ISOL.
SCHW. ESTRICH
ESTRICHBEW.

KELLER 2
▽ - 2.47
▼ - 2.60
FEUCHT. ISOL.
SCHW. ESTRICH
ESTRICHBEW.

KELLER 3
▽ - 2.47
▼ - 2.60
FEUCHT. ISOL.
SCHW. ESTRICH
ESTRICHBEW.

ERLUS Schornstein I18

KUNSTSTOFFKELLERFENSTER ISOLIERVERGLAST SCHÖCK-LICHTSCHACHT

KUNSTSTOFFKELLERFENSTER ISOLIERVERGLAST SCHÖCK-LICHTSCHACHT

ERDUNG

HT DN 100

Hebeanlage

WM

WT

HK

Polystyrol-Hartschaumplatten einschl. bitumінöser Voranstrich Dämmstärke 60 mm (gesamter Keller)

KUNSTSTOFFKELLERFENSTER ISOLIERVERGLAST SCHÖCK-LICHTSCHACHT

KUNSTSTOFFKELLERFENSTER ISOLIERVERGLAST SCHÖCK-LICHTSCHACHT

BLITZABLEITER-ANSCHLUSSFAHNE

BLITZABLEITER-ANSCHLUSSFAHNE

Fundament für Fertiggarage 8,00/2,98 frostfrei auf gewachsenem Boden

SDD 37,5/17,5

S+H+EDD 37,5/17,5

SMD 26/25 cm OK.= UKRD.

OK Fundament -0,57

OKBoden an der Toreinfahrt =-0,45

Fundament zur Bodenplatte hin abtreppen

OK Fundament -0,52

OK Fundament -0,545

Fundament zur Bodenplatte hin abtreppen

OK Fundament -0,52

RW DN 100

MD 15/15 für GW OK=UKRD

RW DN 100

Fundament für Fertiggarage 8,00/2,98 frostfrei auf gewachsenem Boden

ABWASSER KERNBOHRUNG
DOYMA ROHRDURCHFÜHRUNG
DN 200 FÜR ROHR DN 100
TYP 3300; DICHTUNGSSATZ C

Ia UK= bei ca. 127,46
Ib UK= bei ca. 127,50

WASSERDICHTE ROHRDURCHFÜHRUNG
N.A. BAULEITUNG BZW. VERSORGUN
UNTERNEHMEN KERNBOHRUNG

II	FÜR GAS	-0,90 ab OK Geländ
III	FÜR STROM	-0,80 ab OK Gelän
IV	FÜR WASSER	-1,20 ab OK Gelän

DOYMA-DICHTUNG NICHT LEISTUNG

zum Entwässerungsgraben

RASENMULDE