

Anschrift des Schornsteinfegermeisters

Markus Köllner

Schornsteinfegermeister

Lostauer Strasse 1A

39175 Biederitz

Telefon: 03929266651 Mobil: 01775909236

eMail: SFM. koellner@web.de

13.12.2019

Tag der
Überprüfung

für den Betreiber

für den
Schornsteinfegermeister


für das GVU

für die Behörde

2388,013 / 01 Laufende Nr./
Kunden-Nr.

bBSF Markus Koellner Lostauer Strasse 1a 39175 Biederitz

Eheleute



39167 Wellen

Aufstellungsort der Anlage
(nur ausfüllen, wenn nicht mit der Anschrift des Betreibers übereinstimmend)

Guntherstr.

39167 Wellen

Gebäudeteil: Hauswirtschaftsraum

Überprüfungsprotokoll

für Feuerungsanlagen von Brennwertfeuerstätten und Feuerstätten ohne Strömungssicherung
(ausgenommen Gasfeuerstätten der Art C1)

Wärmetauscher

Hersteller Vaillant Typ/ Baujahr VSC S 146/4-5 150 / 2017 Nennwärmeleistung in kW 16,3

Brenner

Hersteller Vaillant Typ/ Baujahr Brennwertsystem Leistungsbereich in kW

Geräteart nach TRGI C33X Brennstoff Erdgas Flüssiggas Klärgas Heizöl EL

Art der Anlage

Heizung Heizung mit Brauchwasser Brauchwasseranlage Einzelfeuerstätte sonstige

Verbrennungsluftversorgung/ Lüftung- Aufstellraum

raumlufunabhängig <input checked="" type="checkbox"/>	raumluftabhängig <input type="checkbox"/>	(Verbrennungsluftversorgung aus dem Aufstellraum)		
Verbrennungsluftzuleitung <input type="checkbox"/>	Ringspalt <input type="checkbox"/>	LAS <input checked="" type="checkbox"/>	Lüftungsverbund <input type="checkbox"/>	über die Außenwand (Kanal/ Öffnung) <input type="checkbox"/>

Abgasanlage

Abgasleitung <input type="checkbox"/>	FU - Schornsteinsysteme <input type="checkbox"/>			
Gleichstrom <input type="checkbox"/>	Gegenstrom <input type="checkbox"/>	an der Außenwand <input type="checkbox"/>	im Schacht <input type="checkbox"/>	ohne Hinterlüftung <input type="checkbox"/>
Kunststoff <input type="checkbox"/>	Glas/ Keramik <input type="checkbox"/>	Metall <input type="checkbox"/>		

Art der Kontrolle

Sichtprüfung mit Endoskop, Spiegel <input type="checkbox"/>	Messung <input checked="" type="checkbox"/>	nur bei Brennwert ausfüllen
Sauerstoffgehalt Abgas in % <input type="text"/> 7,2	Sauerstoffgehalt Verbrennungsluft in % <input type="text"/> 20,7	PH - Wert <input type="text"/>
Temperatur Abgas °C <input type="text"/> 45	Temperatur Verbrennungsluft °C <input type="text"/> 15	Neutralisation erforderlich ja <input type="checkbox"/>
Kohlenmonoxidgehalt Abgas in ppm <input type="text"/> 110	Kohlenmonoxidgehalt Verbrennungsluft in ppm <input type="text"/>	nein <input checked="" type="checkbox"/>
		Neutralisation vorhanden ja <input type="checkbox"/>
		nein <input checked="" type="checkbox"/>

in Ordnung

nicht in Ordnung

(siehe beigefügten Mängelbericht)

Bemerkungen:

Biederitz, 18.12.2021 gez. Köllner

Ort, Datum / Unterschrift