

Außentreppe/ Bestand

T30

Zuluftöffnung 25/ 25 cm
ohne Fenster unterhalb
der Kellerdecke

Öltankraum/ Bestand
2 x 2.000 l Tanks

Ölheizung/ Bestand
40 kW

Kellerraum/ Bestand
ungenutzt

Zuluftöffnung 25/ 25 cm
ohne Fenster unterhalb
der Kellerdecke

Feuerstätte mit einer Gesamtnennwärmeleistung < 50 kW (Weisshaupt WL5/1-B
(= 16.5 - 40 kW)

Zuluftöffnung 25/ 25 cm
ohne Fenster unterhalb
der Kellerdecke

Nicht unterkellertes Gebäudebereich

Verkehrsfläche = öffentlicher Grund
Grundstücksgrenze

Gehweg/ Verkehrsfläche = öffentlicher Grund

Nicht unterkellertes Gebäudebereich

Gehweg/ Verkehrsfläche = öffentlicher Grund



Nachbargrundstück Fl.Nr.18