




Flächendeckende Brandmeldeanlage in allen Geschossen



Legende

- notwendiger Trepperraum/ notw. Treppe
- notwendiger Flur
- Nutzungseinheit
- Technik
- Wand / Decke F90-AB
- Dach F90-AB
- Verglasung F90
- Tür T30-RS
- Tür T30
- Tür mit geringen Anforderungen: dichtschießend
- Brandmeldezentrale
- Brandmeldeanlage
- Rauch- und Wärmeabzugsanlage
- Rauchabzug
- Kennleuchte
- RWA-Auslösestelle
- Notausgang
- 2. Rettungsweg
- interner Rettungsweg

Die Brandschutzpläne basieren auf den Planunterlagen der Architekten Horbach + Kleicker in Aachen.

In den Brandschutzplänen sind lediglich die brandschutztechnischen Anforderungen an die raumabschließenden Bauteile dargestellt. Anforderungen an die tragenden Bauteile sind dem Textteil des Brandschutzkonzeptes zu entnehmen.

Index	Datum	Bearbeitet	Geprüft	Art der Änderung

BFT Cognos
Sachverständige
Berater
Gutachter

BFT Cognos GmbH
Im Susterfeld 1
52072 Aachen

Fon +49 241 41356-0
Fax +49 241 41356-555
Internet: www.bft-cognos.de
E-mail: post@bft-cognos.de

Auftraggeber/Bauherrin:
Gewerbetreibende
Konrad-Zuse-Straße 1 52477 Alsdorf

SHHDatei	Brandschutzplan.ctb
CAD-System	AutoCAD 2008
CAD-Modul	

Umnutzung Gebäude EC1

Konrad-Zuse-Straße 1, 52477 Alsdorf

Brandschutzplan
Grundriss
Erdgeschoss

Plannummer:
FT67B/BR-EG.dwg
FT67B/B4-2101

Maßstab:	1:200	Blattformat:	DIN A2
----------	-------	--------------	--------