

# ENERGIEAUSWEIS für Nichtwohngebäude

gemäß den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV) vom 01.05.2014

Gültig bis: 19.12.2029

Registrierungsnummer: HE-2019-003015174


**Aushang**

Objektnummer: 147981

<b>Gebäude</b>	
Hauptnutzung / Gebäudekategorie	Gebäude des Gesundheitswesens
Adresse	Am Flurgraben 22 - 65474 Bischofsheim
Gebäudeteil	
Baujahr Gebäude	1983
Baujahr Wärmeerzeuger	1998 <span style="float: right;">Lüftung</span>
Nettogrundfläche	1348
Wesentliche Energieträger für Heizung und Warmwasser	Erdgas H
Erneuerbare Energien	Art: <span style="float: right;">Verwendung:</span>
Art der Lüftung/Kühlung	<input checked="" type="checkbox"/> Fensterlüftung <input type="checkbox"/> Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung <input type="checkbox"/> Anlage zur Kühlung <input type="checkbox"/> Schachtlüftung <input type="checkbox"/> Lüftungsanlage ohne Wärmerückgewinnung
Anlass der Ausstellung des Energieausweises	<input type="checkbox"/> Neubau <input type="checkbox"/> Modernisierung <input type="checkbox"/> Austieg b. öff. Gebäuden <input checked="" type="checkbox"/> Vermietung/Verkauf <input type="checkbox"/> (Änderung/Erweiterung) <input type="checkbox"/> Sonstiges (freiwillig)

## Endenergieverbrauch Wärme (Pflichtangabe in Immobilienanzeigen)

Dieses Gebäude: 106 kWh/(m²·a)




↑ Vergleichswert in dieser Gebäudekategorie für Heizung und Warmwasser

Warmwasser enthalten

## Endenergieverbrauch Strom (Pflichtangabe in Immobilienanzeigen)

Dieses Gebäude: 105 kWh/(m²·a)



↑ Vergleichswert in dieser Gebäudekategorie für Strom

Zusatzheizung     Warmwasser     Lüftung     eingebaute Beleuchtung     Kühlung

Sonstiges: allgemeiner Betriebsstrom  
 294 kWh / (m²·a) Primärenergieverbrauch dieses Gebäudes

Aussteller

Martin Oehme  
Dipl.-Ing. (FH) Energietechnik

delta GmbH  
Brühl 10  
04109 Leipzig

Unterschrift des Ausstellers

20.12.2019  
Datum

