Anlage 2

NICHT BESTANDTEIL DIESER GENEHMIGU...

zusätzliche Notleiter DIN 14094

20 Stg - 18.5/25 cm

Haus C1/ 2.OG
- tragende Wände Mauerwerk F90-AB
- tragende Stützen F 30
- Trennwände Mauerwerk F90-AB
- tragende Decken, Holz F 90-B

äußere Brandwand F 90 - 55 dB

Balkon
25.13
6.56 m²

2 RW

2. Rettungsweg notwendige Tür 0.70x2.44 m

innere Brandwand F 90-AB - 55 dB

Lehrsaal/Veranstaltungssaal
25.11
75.33 m²

Gusseiserne Stütze, F30

Trennwand F 90-AB - 55 dB

T30

Archiv
25.12
62.22 m²

Steg (vergl.)
25.8
10.83 m²

Seminarraum 2
25.10
29.82 m²

OKFF + 8.425

Seminarraum 1 (EDV-Schulungsraum)
25.9
38.15 m²

Eingangsbereich
25.1
21.58 m²

Be- und Entlüftung nach DIN 18017

WC
5.3
2.78 m²

Umkleide
5.2
11.13 m²

Bad
23.3
14.29 m²

Ankl...
23.4
10.42

Abstr.
25.4
1.99 m²

Vorraum
25.3
4.26 m²

Beh.-WC
25.7
3.94 m²

WC D.
25.5
8.29 m²

WC H.
25.6
9.90 m²

Aufzug
25.2
1.60 m²

Aufzug

DU
23.2
2.09 m²

Flur
23.1
16.30 m²

OKFF + 8.335

Whg 23

TE 25

1. RW

TRH
0.34
19.45 m²

OKF ca. +8.37

F 90-AB - 55 dB

Trennwand F90-B - 55 dB

Technik/Lager
24.3
15.17 m²

WC
24.4
4.56 m²

Teeküche

Büro 24

Empfang
24.1
36.35 m²

OKFF + 8.335

Büro 1
24.5
41.80 m²

Wohnungstrennwand F 90-AB 55 dB

Kind 2
23.7
19.17 m²

Büro 2
24.2
35.89 m²

2 RW

2. Rettungsweg notwendiges Fenster 0.60x1.00 m BH < 1.20 m Drehleiter

OK Gelände

F 90-B

F 90-AB

F 90

DIN 18017