

## Gebäudeergebnisse


### Gebäude

	Ist-Wert
spez. Transmissionswärmeverlust [W/(m <sup>2</sup> K)]	0,267
spez. Heizwärmebedarf [kWh/(m <sup>2</sup> a)]	29,9
Anlagenaufwandszahl [-]	0,90
spez. Primärenergiebedarf [kWh/(m <sup>2</sup> a)]	29,48

Die flächenbezogenen Ergebnisse beziehen sich auf die Gebäudenutzfläche  $A_N$ .

#### Hinweis:

Die Werte für den Heizwärme- und Primärenergiebedarf wurden gemäß EnEV §5 korrigiert.



### Wesentliche Angaben für Anzeigen nach EnEV §16a

1. Art des Energieausweises	Energiebedarfsausweis
2. Endenergiebedarf (heizwertbezogen)	162,2 kWh/(m <sup>2</sup> a)
3. Wesentliche Energieträger	Erdgas H
4. Baujahr des Gebäudes	1960
5. Energieeffizienzklasse	F

Die angegebenen Werte beziehen sich auf die Variante "Ausgangsfall".