


LEGENDE:

- NEU / ZIEGEL
 - NEU / STAHLBETON
 - NEU / HOLZ
 - NEU / LEICHTBAU
 - WÄRMEDÄMMUNG EPS
 - WÄRMED. MIN. WOLLE
 - BESTAND
 - ABBRUCH
- LÜFTUNG:**
ALLE RÄUME OHNE FENSTER WERDEN MECHANISCH BE-UND ENTLÜFTET.
- KANAL:**
SÄMTLICHE REGEN- UND SCHMUTZWÄSSER WERDEN IN DEN BESTEHENDEN ORTSKANAL EINGELEITET.
- RAUCHWÄRMELDER**
ALLE AUFENTHALTSRÄUME SOWIE GARAGE WERDEN MIT RAUCHWÄRMELDERN AUSGESTATTET.
- FENSTER / FENSTERSTÜREN**
R_w Fenster : 0,86
g-Wert : 0,58
z-Wert Außenblende : 0,27
U-Wert Fenster : 0,90-1,10 W/m²K





- | | |
|--|--|
| 01 ERDANLIEGENDER FUßBODEN REI 90
BELAG 1,0cm
ESTRICH 7,0cm
DAMPFBREMSE
WÄRMED. EPS-W20 20,0cm
FEUCHT-ABDICHTUNG 3-lagig 1,5cm
UNTERLAGSBETON 15,0cm
FOLIE
ROLLIERUNG 20,0cm
U-Wert vorhanden: 0,16 W/(m ² K)
R _w -Wert erforderlich: 0,15 W/(m ² K) | 05 DECKE UNTER TERRASSE REI 90
BELAG 3,0cm
KIESBETT 3,0cm
FEUCHT-ABDICHTUNG 2-lagig 1,0cm
VAKUUM-Isolations-Panel 4,0cm
DAMPFBREMSE 0,5cm
FT-DECKE im Gefälle abgez. 20,0cm
SPACHTELUNG 0,5cm
U-Wert vorhanden: 0,17 W/(m ² K)
R _w -Wert erforderlich: 0,20 W/(m ² K)
R _e -Wert erforderlich: 43 dB |
| 02 AUSSENWAND REI 90
ZIEGELPUTZ 0,2cm
EPS-F plus Dämmung 18,0cm
ZIEGEL-FRONTWERK PLAN 20,0cm
UNNENPUTZ 1,5cm
U-Wert vorhanden: 0,15 W/(m ² K)
R _w -Wert erforderlich: 0,15 W/(m ² K)
R _e -Wert vorhanden: 49 dB
R _e -Wert erforderlich: 41 dB | 06 GESCHOSSDECKE
BELAG 1,0cm
ESTRICH 7,0cm
DAMPFBREMSE
TRITTSCHALLDÄMMUNG 6,0cm
FT-DECKE 20,0cm
SPACHTELUNG 0,5cm
U-Wert: keine Anforderung |
| 2a HAUSTERNWAND REI 90
UNNENPUTZ 1,5cm
SCHALLSCHUTZTIEGEL 25,0cm
MINERALWOLLEDÄMMUNG (2x8cm) 16,0cm
GEM. MIT RÜCKSTÄUHL 25,0cm
SCHALLSCHUTZTIEGEL 1,5cm
UNNENPUTZ 1,5cm
U-Wert vorhanden: 0,16 W/(m ² K)
R _w -Wert vorhanden: 61 dB
R _w -Wert erforderlich: 58 dB | 07 FUßBODEN GARAGE
FLIESEN 1,0cm
UNTERLAGSBETON 15,0cm
FOLIE
ROLLIERUNG 20,0cm
U-Wert: keine Anforderung |
| 03 ZANGENDECKE REI 60
FERRITGLÄTTE 1,5cm
OSB-PLATTE 1,5cm
DÄMME MIT MINERALWOLLE 20,0cm
FOLIE-DAMPFBREMSE 10,0cm
ABHÄNGIGE DECKE mit WD
OFF-REINIGUNG 2,5cm
U-Wert vorhanden: 0,13 W/(m ² K)
R _w -Wert vorhanden: 46 dB
R _w -Wert erforderlich: 41 dB | 08 AUSSENWAND GARAGE
AUSSENPUTZ 2,0cm
ZIEGEL-PLAN 20,0cm
UNNENPUTZ 1,5cm
U-Wert: keine Anforderung |
| 04 DACHSTUHL REI 60
BETONDÄCHSTEIN 25,0cm
LATUNG 3,0cm
KONTRELÄTUNG 0,5cm
DACHRAHPE 0,5cm
VOLLSCHLAGIG 2,5cm
SPARRER 20,0cm
U-Wert: keine Anforderung | 09 FLACHDACH GARAGE
ABDICHTUNG UV-beständig 0,5cm
ABDICHTUNG 0,5cm
WÄRMEDÄMMUNG 4,0cm
DAMPFBREMSE 0,5cm
GEFÄLLEBETON l.m. 6,0cm
FT-DECKE 20,0cm
U-Wert: keine Anforderung |
| | 10 INNENWAND TRAGEND
UNNENPUTZ 1,5cm
ZIEGEL-PLAN 25,0cm
UNNENPUTZ 1,5cm
U-Wert: keine Anforderung |
| | 11 INNENWAND NICHT TRAGEND
UNNENPUTZ 1,5cm
ZWISCHENWANDZIEGEL 10,0cm
UNNENPUTZ 1,5cm
U-Wert: keine Anforderung |

ANRAINERVERZEICHNIS

Get 727/2 EZ 423 Land Burgenland (Landesstraßenverwaltung) – Öffentliches Gut, 1/1 Antl der Bldg. Landesregierung – Abt. 6, Europaplatz 1 7000 Eisenstadt	Get 144/59 EZ 1086 Dpl.-Ing. Bluder Erich (1987), 1/1 Wert: Amdt 3 2460 Bruckneudorf
Get 736/18 EZ 546 Horvath Maria (1931), 2/3 Telner 10/1/1 2460 Bruck. u.d. Leitha Dr. Horvath János (1923), 1/6 Pardner Str. 43 2460 Bruckneudorf Horvath Sasina (1955), 1/6 Grognerstr. 21-27/7/2 1220 Wien	Get 144/58 EZ 1087 Dr. Georg (1958), 1/2 Bl. Heide (1972), 1/2 Donnstr. 10 2460 Bruckneudorf
Get 144/60 EZ 1082 Jantcher Herbert (1974), 1/2 Jantcher Anneliese (1975), 1/2 Bühelweg 5 2460 Bruckneudorf	Get 736/25 EZ 646 Großgemeinde Bruckneudorf – Öffentliches Gut, 1/1 Bühelweg 5 2460 Bruckneudorf



LAGEPLAN 1:1000



Ing. Stefan Sutrich-Josef-Schöberlgasse-4-2460Bruckneudorf

STEFAN SUTRICH
BAUMEISTER

office@sutrich.at-02162766-www.sutrich.at-0674/9195443

PLANTITEL		EINREICHPLAN		ABSCHNITT 2	
<p>ÜBER DEN NEUBAU EINER REIHENHAUSANLAGE MIT INSGESAMT 11 HÄUSERN AUF DEM GRUNDSTÜCK MIT DER NUMMER: 736/24, EZ 647, IN 2460 BRUCKNEUDORF, MARC AURELSTRASSE FÜR DIE FIRMA LIBER IMMOBILIEN E.U. RÖMERSTRASSE 2c, 2460 BRUCKNEUDORF.</p>					
BAUWERBER:	GRUNDEIGENTÜMER:				
Liber Immobilien e.U. Römerstraße 2c 2460 Bruckneudorf	Liber Immobilien e.U. Römerstraße 2c 2460 Bruckneudorf				
PLANVERFASSER:	BAUFÜHRER:				
PLANINHALT:	Grundrisse, Schnitt, Ansichten, Legende und Lageplan.				PLAN 2
					PARIE A B C D
PROJEKTNUMMER:	MASZSTAB	DATUM	GEZEICHNET	GEPRÜFT	
1513	1:100/1000	28.12.2015	AP		