

ENERGIEAUSWEIS


 für Wohngebäudegemäß den §§ 79 ff. Gebäudeenergiegesetz (GEG) vom ¹

16.10.2023

Berechneter Energiebedarf des Gebäudes Registriernummer: SL-2026-006147529

2

Energiebedarf

Anforderung gemäß GEG ²PrimärenergiebedarfIst-Wert 137,38 kWh/(m²·a) Anforderungswert 105,35 kWh/(m²·a)Energetische Qualität der Gebäudehülle H_TIst-Wert 0,55 W/(m²·K) Anforderungswert 0,40 W/(m²·K)Für Energiebedarfsberechnungen verwendetes Verfahren

- Verfahren nach DIN V 18599
- Regelung nach § 31 GEG („Modellgebäudeverfahren“)
- Vereinfachungen nach § 50 Absatz 4 GEG